

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91410622MA3XAF5A1H002W

单位名称：中节能淇县水务有限公司一城北厂

报告时段：2021 年第 03 季

法定代表人（实际负责人）：栾海桥

技术负责人：徐志会

固定电话：0392-6867558

移动电话：13839218306

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021 年 10 月 14 日

承诺书

鹤壁市生态环境局：

中节能淇县水务有限公司一城北厂承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称： （盖章）

法定代表人： （签字）

日 期：

企业基本信息

(一) 排污单位基本信息

表 1-1 排污单位基本信息（污水处理及其再生利用）

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
----	------	------	----	-------	------	----

(二) 燃料分析表

表 1-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

表 2-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				7月份	8月份	9月份	季度合计	
其他合计			臭气浓度				0	
			硫化氢				0	
			甲烷				0	
			氨（氨气）				0	
全厂合计			N0x				0	

	颗粒物				0	
	VOCs				0	
	SO2				0	

表 2-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					7 月份	8 月份	9 月份	季度合计	
主要排放口	直接排放	DW001	城北厂总排口	六价铬				0	7 月、8 月、9 月未检出
				氨氮（NH ₃ -N）	0.23	0.31	0.42	0.96	
				总铬				0	7 月、8 月、9 月未检出
				悬浮物	2.64	4.06	5.10	11.8	
				石油类	0.09	0.18	0.23	0.5	
				苯胺类	未检出			0	未检出
				总氮（以 N 计）	2.41	3.66	6.10	12.17	
				溶解氧	0.63	1.13	1.33	3.09	
				五日生化需氧量	3.47	5.10	6.62	15.19	
				化学需氧量	13.94	20.88	26.32	61.14	
				色度	8	4	4	/	（倍）
				总镉				0	7 月、8 月、9 月未检出
				水温	28.6	26.7	25.3	/	

				粪大肠菌群	270			270	
				阴离子表面活性剂	0.32			0.32	
				pH 值	7.09	7.6	7.6	/	(无量纲)
				硫化物	未检出			0	
				总砷				0	7月、8月、9月未检出
				总铅				0	7月、8月、9月未检出
				总磷（以 P 计）	0.11	0.21	0.36	0.68	
				总汞				0	7月、8月、9月未检出
全厂直接排放合计				苯胺类	/			0	
				氨氮（NH3-N）	0.23	0.31	0.42	0.96	
				总铅	0			0	
				pH 值				/	
				五日生化需氧量	3.47	5.1	6.62	15.19	
				总砷	0			0	
				溶解氧	0.63	1.13	1.33	3.09	
				石油类	0.09	0.18	0.23	0.5	
				化学需氧量	13.94	20.88	26.32	61.14	
				硫化物	/			0	
				色度				/	

	水温				/	
	总磷（以 P 计）	0.11	0.21	0.36	0.68	
	阴离子表面活性剂	0.32		0	0.32	
	六价铬				0	
	粪大肠菌群	270		0	270	
	悬浮物	2.64	4.06	5.1	11.8	
	总汞	0			0	
	总氮（以 N 计）	2.41	3.66	6.1	12.17	
	总镉	0			0	
	总铬	0			0	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

（二）超标排放信息

表 3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------	--------

表 3-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

（三）污染治理设施异常运转信息

表 4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
			污染因子	排放范围	
开始时段-结束时段					

(四) 结论

根据自行监测结果说明污染物实际排放浓度和排放量均达标。我公司按照排污许可证要求检测项目，委托河南信环保检测有限公司对 2021 年废水第三季度进行检测，分别于 2021 年 7 月 12 日，8 月 17 日，9 月 22 日出具检测报告全部达标。