

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91410622MA3XAF5A1H001Y
单位名称：中节能淇县水务有限公司-城南厂
报告时段：2021年第02季
法定代表人（实际负责人）：刘升
技术负责人：徐志会
固定电话：0392-6867558
移动电话：13839218306

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021年07月13日

鹤壁市生态环境局：

中节能淇县水务有限公司-城南厂承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日 期：

企业基本信息

(一)排污单位基本信息

表1-1 排污单位基本信息 (污水处理及其再生利用)

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
----	------	------	----	-------	------	----

(二)燃料分析表

表2-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

--	--	--	--	--	--	--

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				4月份	5月份	6月份	季度合计	
其他合计			臭气浓度				0	
			硫化氢				0	
			甲烷				0	
			氨（氨气）				0	
全厂合计			颗粒物				0	
			VOCs				0	
			SO2				0	
			NOx				0	

表3-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					4月份	5月份	6月份	季度合计	
主要排放口	直接排放	DW001	城南厂排水口	石油类	0.08	0.11	0.09	0.28	
				动植物油	0.16	0.24	0.25	0.65	
				水温	19.7	22.9	26.4	/	
				溶解氧	0.28	0.23	0.25	0.76	
				烷基汞				0	
				五日生化需氧量	2.29	3.24	3.19	8.72	
				pH值	7.68	7.57	7.61	/	
				悬浮物	0.50	0.68	0.73	1.91	
				总砷		0		0	
				氨氮（NH3-N）	0.07	0.03	0.07	0.17	
				六价铬		0		0	
				总磷（以P计）	0.06	0.09	0.08	0.23	
				化学需氧量	6.31	8.72	7.84	22.87	
				阴离子表面活性剂	0.07	0.08	0.12	0.27	
				总铬		0		0	
				色度	4	8	4	/	
				总镉		0		0	
				总汞		0		0	
				粪大肠菌群	150	180	170	500	
				总氮（以N计）	2.02	2.27	2.7	6.99	
				总铅		0		0	
		DW002	城南厂二期排放口	石油类	0.20	0.12	0.25	0.57	
				苯胺类		0		0	
				总镉	0.0007	0	0	0.0007	
				pH值	7.61	7.61	7.52	/	
				总铬	0	0	0	0	
				悬浮物	1.22	1.22	1.37	3.81	
				总氮（以N计）	4.51	4.58	5.51	14.6	
				色度	4	4	4	/	
				化学需氧量	7.65	10.47	9.97	28.09	
				五日生化需氧量	5.02	5.54	4.95	15.51	
				溶解氧	0.48	0.83	0.46	1.77	
				总磷（以P计）	0.10	0.11	0.13	0.34	
				硫化物		0		0	
				总汞	0	0	0	0	
				粪大肠菌群	180	210	200	590	
				氨氮（NH3-N）	0.16	0.12	0.19	0.47	
				总铅	0.0135	0	0	0.0135	
				水温	19.65	22.9	26.4	/	
				六价铬	0	0	0	0	
				总砷	0	0	0	0	

全厂直接排放合计	苯胺类		0		
	氨氮 (NH3-N)	0.23	0.15	0.26	
	总铅	0.0135	0	0	
	pH值				
	五日生化需氧量	7.31	8.78	8.14	
	总砷	0	0	0	
	动植物油	0.16	0.24	0.25	
	溶解氧	0.76	1.06	0.71	
	石油类	0.28	0.23	0.34	
	化学需氧量	13.96	19.19	17.81	
	硫化物	0	0		
	水温				
	色度				
	总磷 (以P计)	0.16	0.2	0.21	
	阴离子表面活性剂	0.07	0.08	0.12	
	烷基汞				
	六价铬	0	0	0	
	粪大肠菌群	330	390	370	
	悬浮物	1.72	1.9	2.1	
	总汞	0	0	0	
	总氮 (以N计)	6.53	6.85	8.21	
	总镉	0.0007	0	0	
	总铬	0	0	0	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二)超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------	--------

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

(三)污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段) 开始时段-结束时段	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m3）		应对措施
			污染因子	排放范围	

(四)结论

我司委托河南恒信环保检测有限公司对城南厂一期、二期废水进行季度性检测，按照排污许可证要求检测项目，分别于2021年4月份、5月份、6月份对南厂一期、二期废水、污泥进行采样，最终出具的检测报告结果全部达标。2021年第二季度一期污水处理总量95.63万吨，二期污水处理总量190.72万吨。

自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

（一）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表7-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置 设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的 具体措施	是否超能力贮存/利 用/处置	是否超种类贮存/利 用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污 许可证规定污染防控 技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体 情况和原因
--------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	--------	-----------------------------------	------------------------------