

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91410622MA3XAF5A1H001Y
单位名称：中节能淇县水务有限公司-城南厂
报告时段：2021年第03季
法定代表人（实际负责人）：刘升
技术负责人：徐志会
固定电话：0392-6867558
移动电话：13839218306

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021年10月14日

鹤壁市生态环境局：

中节能淇县水务有限公司-城南厂承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日 期：

企业基本信息

(一)排污单位基本信息

表1-1 排污单位基本信息 (污水处理及其再生利用)

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
----	------	------	----	-------	------	----

(二)燃料分析表

表2-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

--	--	--	--	--	--	--

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				7月份	8月份	9月份	季度合计	
其他合计			臭气浓度				0	
			硫化氢				0	
			甲烷				0	
			氨（氨气）				0	
全厂合计			颗粒物				0	
			SO2				0	
			VOCs				0	
			NOx				0	

表3-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					7月份	8月份	9月份	季度合计	
主要排放口	直接排放	DW001	城南厂排水口	氨氮（NH3-N）	0.06	0.11	0.25	0.42	
				溶解氧	0.20	0.56	0.76	1.52	
				化学需氧量	6.45	13.79	10.21	30.45	
				总铅	0			0	1次/季度
				色度	8	4	4	/	
				粪大肠菌群	210	230	220	660	
				总铬	0			0	1次/季度
				总砷	0			0	1次/季度
				水温	27	26.91	25.3	/	
				动植物油	0.22	0.38	0.55	1.15	
				烷基汞				0	半年一次
				pH值	7.57	7.56	7.55	/	
				五日生化需氧量	2.57	3.78	4.68	11.03	
				悬浮物	0.59	1.72	1.11	3.42	
				总氮（以N计）	1.48	4.97	5.65	12.1	
				总磷（以P计）	0.05	0.11	0.10	0.26	
				总汞	0			0	1次/季度
				阴离子表面活性剂	0.09	0.16	0.13	0.38	
				总镉	0			0	1次/季度
				石油类	0.08	0.17	0.13	0.38	
				六价铬	0			0	1次/季度
		DW002	城南厂二期排放口	氨氮（NH3-N）	0.13	0.21	0.13	0.47	
				化学需氧量	7.03	14.18	12.47	33.68	
				硫化物	0			0	1次/季度
				总氮（以N计）	3.42	5.83	8.05	17.3	
				总铬	0	0	0	0	
				悬浮物	0.99	2.37	1.77	5.13	
				六价铬	0	0	0	0	
				五日生化需氧量	4.76	6.41	8.13	19.3	
				苯胺类	0			0	1次/季度
				总磷（以P计）	0.08	0.17	0.19	0.44	
				pH值	7.5	7.52	7.63	/	
				总汞	0	0	0	0	
				总镉	0	0	0	0	
				溶解氧	0.31	1.24	0.78	2.33	
				色度	8	4	4	/	
				水温	27	26.95	25.3	/	
				石油类	0.16	0.32	0.34	0.82	
				总砷	0	0	0	0	
				总铅	0	0	0	0	
				粪大肠菌群	230	250	270	750	

全厂直接排放合计	苯胺类	0			0	
	氨氮（NH3-N）	0.19	0.32	0.38	0.89	
	总铅	0	0	0	0	
	pH值				/	
	总砷	0	0	0	0	
	五日生化需氧量	7.33	10.19	12.81	30.33	
	动植物油	0.22	0.38	0.55	1.15	
	溶解氧	0.51	1.8	1.54	3.85	
	石油类	0.24	0.49	0.47	1.2	
	化学需氧量	13.48	27.97	22.68	64.13	
	硫化物	0			0	
	色度				/	
	水温				/	
	总磷（以P计）	0.13	0.28	0.29	0.7	
	阴离子表面活性剂	0.09	0.16	0.13	0.38	
	六价铬	0	0	0	0	
	烷基汞	0			0	
	粪大肠菌群	440	480	490	1410	
	悬浮物	1.58	4.09	2.88	8.55	
	总汞	0	0	0	0	
	总氮（以N计）	4.9	10.8	13.7	29.4	
	总镉	0	0	0	0	
	总铬	0	0	0	0	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二)超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------	--------

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

(三)污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m3）		应对措施
开始时段-结束时段			污染因子	排放范围	

(四)结论

我司委托河南恒信环保检测有限公司对城南厂一期、二期废水进行季度性检测，按照排污许可证要求检测项目，分别于2021年7月份、8月份、9月份对南厂一期、二期废水、污泥进行采样，最终出具的检测报告结果全部达标。2021年第三季度一期污水处理总量142.51万吨，二期污水处理总量217.11万吨。

自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

（一）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表7-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
----------------	------------------------	---------------	---------------	--------	---------------------------	--------------------------