

排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号：91410622MA3XAF5A1H001Y
单位名称：中节能淇县水务有限公司-城南厂
报告时段：2019年
法定代表人（实际负责人）：刘升
技术负责人：徐志会
固定电话：0392-6867558
移动电话：13839218306

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021年06月29日

鹤壁市生态环境局：

中节能淇县水务有限公司-城南厂承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日 期：

一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

项目	内容		报告周期内执行情况	原因分析
		单位名称	否	
		注册地址	否	
		邮政编码	否	
		生产经营场所地址	否	
		行业类别	否	
		生产经营场所中心经度	否	

排污单位基本情况	(一) 排污单位基本信息	生产经营场所中心纬度		否	
		组织机构代码		否	
		统一社会信用代码		否	
		技术负责人		否	
		联系电话		否	
		所在地是否属于重点区域		否	
		主要污染物类别		否	
		主要污染物种类		否	
		大气污染物排放方式		否	
		废水污染物排放规律		否	
		大气污染物排放执行标准名称		否	
		水污染物排放执行标准名称		否	
		设计生产能力		否	
环境管理要求	自行监测要求	DW001			
		pH值	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	
		总磷（以P计）	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	
		氨氮（NH3-N）	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	
		总氮（以N计）	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	
		化学需氧量	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	
		DW002			
		总磷（以P计）	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	
		总氮（以N计）	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	
		化学需氧量	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	
		氨氮（NH3-N）	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	
		pH值	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	

二、企业基本信息

表2-1 排污单位基本信息 (污水处理及其再生利用)

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
----	------	------	----	-------	------	----

表2-2 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

三、污染防治设施运行情况

(一)污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注

废气污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注

(二)污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)		故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
开始时段-结束时段				污染因子	排放范围	

(三)小结

本项目在取得许可证至2019年12月31日，各设施正常运转，无异常情况。

(四) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表3-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
----------------	------------------------	---------------	---------------	--------	---------------------------	--------------------------

四、自行监测情况

(一)正常时段排放信息

表5-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/m3）	有效监测数据（小时值）数量	监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3）			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

表5-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标数据数量	超标率(%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表5-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

序号	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m3）	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）	是否超标及超标原因
1	厂界	氨（氨气）	1.5	厂界		0.16	
		臭气浓度	20	厂界		13.0	
		硫化氢	0.06	厂界		0.0	
2	厂区体积浓度最高处	甲烷	1	厂区体积浓度最高处		0.0	

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表5-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/L）	有效监测数据（日均值）数量	浓度监测结果（日均浓度,mg/L）			超标数据数量	超标率	备注

全厂直接排放合计	五日生化需氧量	-	-	-	-	/	0	0	36.17	26.37	62.54	
	总砷	-	-	-	-	/	0	0	0.0188	0.00094	0.01974	
	动植物油	-	-	-	-	/	0	0	1.3	1.35	2.65	
	溶解氧	-	-	-	-	/	0	0	8.02	8.64	16.66	
	石油类	-	-	-	-	/	0	0	6.87	2.02	8.89	
	化学需氧量	-	-	-	-	1095.0	0	0	59.57	84.57	144.14	
	硫化物	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	水温	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
	色度	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
	总磷（以P计）	-	-	-	-	10.95	0	0	0.49	0.53	1.02	
	阴离子表面活性剂	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	烷基汞	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	六价铬	-	-	-	-	/	0	0	0.0058	0.0532	0.059	
	粪大肠菌群	-	-	-	-	/	0	0	1700	2340	4040	
	悬浮物	-	-	-	-	/	0	0	12	7.13	19.13	
	总汞	-	-	-	-	/	0	0	0	0.000326	0.000326	
	总氮（以N计）	-	-	-	-	328.5	0	0	29.55	34.09	63.64	
	总镉	-	-	-	-	/	0	0	0.0077	0.0088	0.0165	
	总铬	-	-	-	-	/	0	0	0.1421	0	0.1421	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息

表7-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------	--------

表7-4 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

(三)特殊时段废气污染物排放信息

表7-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预案期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量(kg)	是否超标及超标原因	备注
----	------	------------	-------	------------	------------	-----------	----

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因	备注
----	------	------------	-------	-----------	-----------	-----------	----

(四)小结

本项目无超标排放情况，不涉及特殊时段生产情况。

七、信息公开情况

(一)信息公开情况报表

表8-1 信息公开情况表

序号	分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
1	公开方式	(1) 是在国家排污许可信息公开系统中公开；(2) 是依法规范的其他便于公众知晓的方式。		是	
	时间节点	及时更新、及时公开。		是	
	公开内容	公开的内容包括：(1) 基础信息，包括单位名称、统一社会信用代码等；(2) 排污信息，包括排放污染物的名称、排放方式、排放口数量、排放浓度和总量等信息；(3) 防治污染设施的建设和运行情况；(4) 其他应当公开的环境信息。		是	

(二)小结

2019年，中节能淇县水务有限公司按照排污许可证管理要求，在全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可证相关工作的填报及公示。

八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

严格按照排污许可规定内容执行，其他内容也已全部按照制度执行。

十、其他需要说明的情况