

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91410622MA3XAF5A1H001Y
单位名称：中节能淇县水务有限公司-城南厂
报告时段：2020年第04季
法定代表人（实际负责人）：刘升
技术负责人：徐志会
固定电话：0392-6867558
移动电话：13839218306

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021年01月15日

鹤壁市生态环境局：

中节能淇县水务有限公司-城南厂承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日 期：

企业基本信息

(一)排污单位基本信息

表1-1 排污单位基本信息 (污水处理及其再生利用)

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
----	------	------	----	-------	------	----

(二)燃料分析表

表2-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

--	--	--	--	--	--	--

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				10月份	11月份	12月份	季度合计	
其他合计			臭气浓度					
			硫化氢					
			甲烷					
			氨（氨气）					
全厂合计			颗粒物					
			VOCs					
			SO2					
			NOx					

表3-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					10月份	11月份	12月份	季度合计	
主要排放口	直接排放	DW001	城南厂排水口	石油类	0.10	0.12	0.12	0.34	
				动植物油	0.20	0.23	0.24	0.67	
				水温	21.6	17.68	13.2	/	
				溶解氧	0.32	0.28	0.47	1.07	
				烷基汞				0	
				五日生化需氧量	2.21	2.66	3.57	8.44	
				pH值	7.73	7.55	7.61	/	
				悬浮物	2.81	3.22	4.23	10.26	
				总砷		0	0	0	
				氨氮（NH3-N）	0.05	0.07	0.09	0.21	
				六价铬		0	0	0	
				总磷（以P计）	0.07	0.06	0.07	0.2	
				化学需氧量	9.24	10.88	14.56	34.68	
				阴离子表面活性剂	0.09	0.10	0.00000003	0.19	
				总铬		0		0	
				色度	8	8	4	/	
				总镉		0		0	
				总汞		0		0	
				粪大肠菌群	140	150	120	410	
				总氮（以N计）	3.6	3.23	3.33	10.16	
				总铅		0		0	
		DW002	城南厂二期排放口	石油类	0.18	0.20	0.23	0.61	
				苯胺类		0		0	
				总镉	0	0	0	0	
				pH值	6.65	7.63	8.21	/	
				总铬	0	0	0	0	
				悬浮物	3.92	3.69	5.24	12.85	
				总氮（以N计）	3.84	4.44	5.89	14.17	
				色度	4	4	4	/	
				化学需氧量	12.24	13.55	18.71	44.5	
				五日生化需氧量	2.99	3.32	4.71	11.02	
				溶解氧	1.30	0.65	0.88	2.83	
				总磷（以P计）	0.08	0.07	0.13	0.28	
				硫化物		0		0	
				总汞	0	0	0	0	
				粪大肠菌群		140	130	270	
				氨氮（NH3-N）	0.10	0.13	0.17	0.4	
				总铅	0	0	0.232	0.232	
				水温	21.6	17.66	13.23	/	
				六价铬	0	0	0	0	
				总砷	0	0	0	0	

全厂直接排放合计	苯胺类		0		
	氨氮(NH3-N)	0.15	0.2	0.26	
	总铅	0	0	0.232	
	pH值				
	五日生化需氧量	5.2	5.98	8.28	
	总砷	0	0	0	
	动植物油	0.2	0.23	0.24	
	溶解氧	1.62	0.93	1.35	
	石油类	0.28	0.32	0.35	
	化学需氧量	21.48	24.43	33.27	
	硫化物	0	0		
	水温				
	色度				
	总磷（以P计）	0.15	0.13	0.2	
	阴离子表面活性剂	0.09	0.1	0	
	烷基汞	0	0		
	六价铬	0	0	0	
	粪大肠菌群	140	290	250	
	悬浮物	6.73	6.91	9.47	
	总汞	0	0	0	
	总氮（以N计）	7.44	7.67	9.22	
	总镉	0	0	0	
	总铬	0	0	0	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二)超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------	--------

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

(三)污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段) 开始时段-结束时段	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m3）		应对措施
			污染因子	排放范围	

(四)结论

我司委托河南恒信环保检测有限公司对城南厂一期、二期废水进行季度性检测，按照排污许可证要求检测项目，分别于2020年10月份、11月份、12月份对南厂一期、二期废水进行采样，最终出具的检测报告结果全部达标。2020年第四季度一期污水处理总量127.44万吨，二期污水处理总量185.34万吨。

自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

（一）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表7-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
----------------	------------------------	---------------	---------------	--------	---------------------------	--------------------------